

試験成績書

株式会社 豊運
大阪市東住吉区今川3-12-4
TEL 06-6708-8131
FAX 06-6708-8133



製品名 NICEラテックス #45

試験項目	単位	試験結果	品質規定
外観	—	粗粒子、異物、凝固物なし	粗粒子、異物、凝固物がないこと
不揮発分	%	45.8	35.0以上
曲げ強さ	N/mm ²	11.2	8.0以上
圧縮強さ	N/mm ²	44.2	24.0以上
接着強さ	N/mm ²	1.8	1.0以上
吸水率	%	1.8	10.0以下
透水量	g	2.0	15.0以下
長さ変化率	%	0.021	0~0.150

品質規定 : JIS A 6203 セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化粉末樹脂